

BILANS MOCY

Lp	rozdzielnica (piętro)	rodzaj instalacji	Moc zainstalowana Pi [W]	kj	Moc obliczeniowa Po[W]
1	(TE-1)parter	oświetlenie	6137	0,95	5830,15
		gniazda 230V	13400	0,1	1340
		zasilanie drzwi wejściowych	1	1	1
		oświetlenie zewnętrzne	1	1	1
		Zasilanie rozdzielnic komputerowej	16600	0,8	13280
					20452,15
2	(TE-2)1piętro	oświetlenie	5904	0,95	5608,8
		gniazda 230V	12000	0,1	1200
					6808,8
3	(TE-3)2piętro	oświetlenie	5978	0,95	5679,1
		gniazda 230V	12400	0,1	1240
		klimatyzacja	23000	1	23000
					29919,1
					<u>57180,05</u>