


Symbol rozdzielnic	RGB									
APARATY W TORZE GŁÓWNYM										
	NUMER OBWODU			RGB/CW		RGB/KP1		RGB/KP2		
	MOC ZAINST. 3–FAZOWA [W]			2500		2500		4000		
	MOC ZAINST. 1–FAZOWA [W]									
	NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU	wyłączenie klimatyzacji sygnalem z instalacji SAP	zasilanie centrali wentylacyjnej – korytarz	CW	zasilanie kurtyny powietrznej – korytarz	zasilanie kurtyny powietrznej – korytarz	zasilanie kurtyny powietrznej – korytarz			
GRUPA FUNKCJONALNA				CW	KP1	KP2				
 (058) 629-70-20 www.proj-jack.pl	AUTORZY		Nr uprawnień		podpis		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE			
	Jakub Andrzejczak		62/Gd/2002				BUDYNEK BIUROWY "B"			
	Piotr Rybacki						NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA			
	SPRAWDZIŁ		ZGP 630/203/79				ODDZIAŁ W GDAŃSKU			
Zbigniew Andrzejczak								ROZDZIELNICA RGB – SCHEMAT GŁÓWNY		
								REV.	DATA	STRONA
									01.2010	10
									DATA	STRON
										10
										NR.RYSUNKU
										E814/2-02

* – grupa funkcjonalna