



Wszystkie przewody instalacji c.o. w komponentach budowlanych - posadzkach, ścianach - izolować termicznie otulinami Thermaflex Thermacompact IS gr.13mm. Grubość izolacji instalacji c.o. poza komponentami bud. odpowiada średnicy wewnętrznej przewodów.

FAZA DOKUM. P.B.	RZUT PARTERU: INSTALACJA C.O.				
	Nazwisko i imię	Podpis	Data	SKALA	Nr rys.
Projektował:	mgr inż.R.Mikłaszewicz upr. BKIIF7342/405/94		grudzień 2009r.	1:100	5.
Sprawdził:	mgr inż.P.Mikłaszewicz upr. POM/0029/PWDS/07				
			Budynek biurowy "B" w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148		