



B2-40l  
32,9 kg



UWAGI:

1. Specyfikacje materiałowa ujmuje rys G1

Punkty połączeń	Średnica rury	Długość rury	Kolancko w punkcie	Trójkąnik w punkcie	Numer dyszy	Numer katalogowy rury/dyszy	Poz. spec. materiałów z rys G1
1-2	36mm	0,48m	DN11/4 ②			02-45890-420	7,9
2-3	36mm	1,585m	DN11/4 ③			02-45890-420	7,9
3-4	36mm	2,07m	DN11/4 ④			02-45890-420	7,9
4-5	36mm	1,69m	DN11/4 ⑤			02-45890-420	7,9
5-6	36mm	0,1m	DN11/4		34006	22-22080-420	7,11

Funkcja: projektował: opracował: współpraca: opracował: inż. Joanna Kurosz-Kunc	rozwiąz: inż. K. Filipowicz	podpis:	opracowanie: nr umowy: —	data wykonania: 04.01.2010	nr archiwalny: SLB/2010/1	branża: Inst. Teletech. i AlorM	Pom.0.6		skala:
							Urządzenie gaśnicze w pom.nr 0.6 rzut dksomometryczny		
nazwa rysunku UPS-butla B2								SEALAB SP Z O.O.	—
ul. Kopernikowa 57, 81-589 Gdynia								stadium opraci: PW	