



UWAGI:

1. Specyfikacje materiałowa ujmuje rys G1

Punkty połączeń	Średnica rury	Długość rury	Kolanko w punkcie	Trójkąt w punkcie	Numer dyszy	Numer katalogowy rury/dyszy	Poz. spec. materiałów z rys G1
1-2	41,9mm	0,68m	DN11/2 (2)			02-45890-480	6,8
2-3	41,9mm	1,12m	DN11/2 (3)			02-45890-480	6,8
3-4	41,9mm	2,58m	DN11/2 (4)			02-45890-480	6,8
4-5	41,9mm	1,6m	DN11/2 (5)			02-45890-480	6,8
5-6	41,9mm	0,1m	DN11/2		34006	22-22080-432	6,10

<div>Funkcja: projektował opracował współpraca: sprawdził</div>		nazwisko: inż.K. Filipowicz		podpis: 		opracowanie: 		<div>Projekt wykonawczy Instalacji systemu gaszenia KD200</div>		nr umowy: —		data wykonania: 04.01.2010		nr archiwalny: SLB/2010/1		branża: Instalatech. i Alarm	
		nazwa rysunku: Urządzenie gaśnicze w pom. nr 0.5 rzut aksometryczny		Serverownia Butla B1		ul. Koperska 57, 81-589 Gdynia				Pom.0.5 SEALAB SP Z O.O.		—		skala: 			
														stadium oprac: PW		nr rysunku: G5	